

PID:
02537000
CID:
C.1996.6893

Certificato di approvazione *Approval certificate*

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta *IMQ, accredited certification body, grants to*

**IMET SRL
VIA F.LLI CHIARUFFI 21
50067 RIGNANO SULL'ARNO FI**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Dispositivi di connessione
(Rif. di tipo B15)**

*Connecting devices
(Type ref. B15)*

This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on:

2005-08-26

Data di aggiornamento | Updated on

2008-02-01

Sostituisce | Replaces

2005-08-26


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2005-08-26
Data di aggiornamento / Updated on 2008-02-01
Sostituisce / Replaces 2005-08-26

Prodotto | Product

Dispositivi di connessione
Connecting devices

Concessionario | Licence Holder

IMET SRL
VIA F.LLI CHIARUFFI 21
50067 RIGNANO SULL'ARNO FI

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

96008216 CLLTIM.C02LCLTIM.C 50067 RIGNANO SULL'ARNO

FI Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60998-1:2004
EN 60998-2-1:2004
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 60998-1:2004
EN 60998-2-1:2004
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

02EH00079

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di dispositivo Type of device	morsetto / terminal
Tipo di esecuzione Type of execution	singolo / single
Tipo di costruzione Type of construction	monoblocco / enbloc
Terminali Terminals	morsetti a vite / screw terminals
Protezione contro la scossa elettrica Protection against electric shock	con protezione / with protection
Grado di protezione Degree of protection (IP)	IP20
Tensione nominale Rated voltage	450V
Temperatura ambiente Ambient temperature (T)	T85
Indice di tracking Tracking index (PTI)	PTI175

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.F0089T

Marca Trade mark	It
Riferimento di tipo Type reference	B15
Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference	B15
Capacità di connessione Connecting capacity	1,5mm²
Descrizione Description	vite di acciaio zincato / zinc plated steel screw

AR.F0089J

Marca Trade mark	It
Riferimento di tipo Type reference	B15
Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference	B15VO
Capacità di connessione Connecting capacity	1,5mm²

Descrizione / Description **vite di ottone / brass screw**

Ulteriori informazioni | Additional Information

I dispositivi di connessione sono adatti al collegamento dei conduttori di seguito indicati:
2x1,5mm² - 3x1mm² - 2x1mm² - 4x0,75mm² - 3x0,75mm² - 2x0,75mm² (rigidi e flessibili)

The connecting devices are suitable to connect the following conductors:
2x1,5mm² - 3x1mm² - 2x1mm² - 4x0,75mm² - 3x0,75mm² - 2x0,75mm² (rigid and flexible)

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.F000Y8 BTI.025300.DA19 Diritti modelli IMQ - 0253 - Dispositivi di connessione | IMQ models - 0253 - Connecting devices

1


IMQ S.p.A.